

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI 21/2023

**1.Producent wyrobu: RADPOL S.A.**

77-300 Człuchów ul. Batorego 14

**2.Nazwa wyrobu :** Mufy kablowe przelotowe 0,6/1 kV typ: **ZRM 1,5-10**

**3.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:** mufy kablowe służą do łączenia kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 0,6/1(1,2) kV o izolacji z polietylenu usieciowanego typu Y(A)KXS wg PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 jak również do kabli elektroenergetycznych o izolacji polwinitowej typu Y(A)KY wg PN-E-90401:1993 lub PN-HD 603 S1:2006/A3:2009. W skład muf kablowych wchodzi między innymi rury termokurczliwe z sieciowanej radiacyjnie poliolefiny oraz aluminiowe złączki kablowe wg DIN do zaprasowania.

**4.Specyfikacja techniczna:** spełniają wymagania ustalone w normie:

PN-E-06401.03:1990 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV -- Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV”; PN-EN 50393:2006 „Metody badań i wymagania dotyczące osprzętu do kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV .Mufy kablowe muszą być zmontowane zgodnie z instrukcjami montażowymi dostarczonymi przez RADPOL S.A.

**5. Nazwa jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu:** n/d

RADPOL SA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oznaczony numerem 15557-Q15-001PL i 15557-E15-001PL wydany przez Alcumus ISOQAR.

**Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 4.**

Wykonał(a)

Wojciech Dończyk

Zatwierdził(a)

**RADPOL S.A.**

ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów | Telefon +48 59 834 22 71 | Fax +48 59 834 25 51 | e-mail: radpol@radpol.com.pl  
NIP 843-00-00-202 | REGON 770807479 | KRS 0000057155 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział  
Gospodarczy KRS wysokość kapitału zakładowego: 1.139.279,85 zł | wysokość kapitału wpłaconego: 1.139.279,85 zł