

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 26/2023

1. Producent wyrobu: RADPOL S.A.

ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów

2. Nazwa wyrobu: Mufy kablowe przejściowe termokurczliwe z opancerzonego kabla 3-żyłowego o ekranowanej izolacji papierowej z syciwem nie ściekającym i wspólnej powłoce metalowej na trzy 1-żyłowe kable o wytłaczanej, ekranowanej izolacji polimerowej z żyłami powrotnymi z drutów typ: **JHP-20-CF/CXd 3/1 (S)**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych jako mufy przejściowe do łączenia 3-żyłowych kabli energetycznych na napięcie znamionowe do 12/20 kV o izolacji papierowej przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej typu H(A)KnFtA(y) wg PN-E-90251:1976 lub PN-HD 621 S1:2003 z trzema 1-żyłowymi kablami energetycznymi na napięcie znamionowe do 12/20 kV o izolacji z polietylenu usieciowanego typu YH(A)AXS (N(A)2XSY); X(RU)H(A)KXS (N(A)2XS(FL)2Y) wg PN-E-90411:1994 lub PN-HD 620 S2:2010, z żyłami powrotnymi z drutów miedzianych o przekroju geometrycznym do 50 mm² łącznie. Zestaw zawiera aluminiowe ocynowane złączki kablowe ze śrubami zrywalnymi. Mufy należy montować zgodnie z Instrukcją montażu RADPOL SA:

4. Specyfikacja techniczna: spełniają wymagania ustalone w normie

-PN-E-06401-04:1990 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

-PN-HD 629.2 S2:2006 i PN-HD 629.2 S2:2006/A1:2008 „Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 2: Kable o izolacji papierowej przesyconej”

5. Nazwa jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu:

Nr raportu z ocen wyrobu DZC/86c/E/2017-1 Instytut Energetyki, Warszawa.

RADPOL SA posiada Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Organizacją zgodny z wymagania normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, numer 15557-Q15 PL / 15557-E15 PL zatwierdzony przez Alcumus ISOQAR z siedzibą w Warszawie.

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 4.

Wykonał(a)

Wojciech Dończyk

Zatwierdził(a)

RADPOL S.A.

ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów | Telefon +48 59 834 22 71 | Fax +48 59 834 25 51 | e-mail: radpol@radpol.com.pl
NIP 843-00-00-202 | REGON 770807479 | KRS 0000057155 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS wysokość kapitału zakładowego: 1.139.279,85 zł | wysokość kapitału wpłaconego: 1.139.279,85 zł