

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 41/2023

- 1. Producent wyrobu:** RADPOL S.A.
77-300 Człuchów ul. Batorego 14
- 2. Nazwa wyrobu:** Końcówki kablowe miedziane według standardu DIN
bez cynowania typu: **DK**
cynowane galwanicznie typu: **DKS**
- 3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:** Do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych do zakańczania miedzianych żył roboczych kabli o przekroju 16 – 625 mm². Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia m.in. przez zmniejszenie zjawiska przegrzewania się żył i izolacji przewodów.
- 4. Specyfikacja techniczna:** Spełniają wymagania określone w normie:
PN-90/E-06401.02 „Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.”
PN-EN 61238-1:2004 Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um=42 kV). Część 1 Metody badania i wymagania.
Zgodność wymiarów ze standardem **DIN 46235** „Cable lugs; for compression connections, cover plate type, for copper conductors.”
Wykonane z rur miedzianych w gatunku Cu-ETP norma PN-EN 13600:2004
- 5. Nazwa jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu:** Raport Badań
Nr EWP/42/E/97/98; Nr EWP/42/E/98/99 wykonane w Instytucie Energetyki w Warszawie.

RADPOL SA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oznaczony numerem 15557-Q15-001PL i 15557-E15-001PL wydany przez Alcumus ISOQUAR.

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z partii są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 4.

Wykonał(a)

Łukasz Kowalczyk

Zatwierdził(a)

RADPOL S.A.

ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów | Telefon +48 59 834 22 71 | Fax +48 59 834 25 51 | e-mail: radpol@radpol.com.pl
NIP 843-00-00-202 | REGON 770807479 | KRS 0000057155 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy KRS wysokość kapitału zakładowego: 1.139.279,85 zł | wysokość kapitału wpłaconego: 1.139.279,85 zł