

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

1. Producent wyrobu: RADPOL S.A.

ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów

2. Nazwa wyrobu: Mufa kablowa, przelotowa nN niskiego napięcia 0,6/1(1,2) kV JLP-CA4

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: do łączenia kabli elektroenergetycznych 4-żyłowych niskiego napięcia 0,6/1(1,2) kV, o izolacji polimerowej, opancerzonej Y(A)KYF(o,p,t,l)Y, N(A)YCY, N(A)YCWY, N(A)YBY

W skład muf kablowych wchodzi między innymi rury termokurczliwe poliolefinowe sieciowane radiacyjnie oraz złączki kablowe do zaprasowania.

4. Specyfikacja techniczna: spełnia wymagania normy PN-EN 50393:2015-03 „Metody badań i wymagania dotyczące osprzętu do kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV.

Mufy kablowe muszą być zmontowane zgodnie z instrukcjami montażowymi dostarczonymi przez RADPOL S.A.

5. Nazwa jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu: n/d

RADPOL SA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oznaczony numerem 15557-Q15-001PL i 15557-E15-001PL wydany przez Alcumus ISOQUAR.

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 4.

Człuchów, 09.07.2024

Wykonał(a)

Główny specjalista
ds. jakości
Karol Fifielski

RADPOL S.A.

ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów | Telefon +48 59 834 22 71 | Fax +48 59 834 25 51 | e-mail: radpol@radpol.com.pl
NIP 843-00-00-202 | REGON 770807479 | KRS 0000057155 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy KRS wysokość kapitału zakładowego: 166.129,80 zł | wysokość kapitału wpłaconego: 166.129,80 zł